



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ
ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

р.п. Усть-Донецкий
(место составления акта)

«03» августа 2018 года
(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 46**

По адресу/адресам: Ростовская область, Константиновский район, х. Нижнежуравский, ул. Мира 16.

На основании: распоряжения (приказа) № 46 от 10 июля 2018 года
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнежуравская основная общеобразовательная школа»

Дата и время проведения проверки:

с «12» июля 2018 года с 09 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. «03» августа 2018 года

Время нахождения на объекте: «13» июля с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность нахождения на объекте 1 час.

« ____ » _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____.

« ____ » _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 17 рабочих дней/1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «Нижнежуравская ООШ» Доминицкая Людмила Ивановна _____
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Депутатов Никита Дмитриевич - дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственный инспектор Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы.

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «Нижнежуравская СОШ» Доминицкая Л.И.

В ходе проведения проверки установлено, что предложенные предписанием № 71/1/1 от 21.05.2015 года мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно: п.п. 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 выполнены; п.п. 2,4,15 не выполнены.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
предписания № 71/1/1 от 21.05.2015 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно:

- п. 1. Не разделены между собой помещения различных классов функциональной пожарной опасности (чердачное помещение школы от учебного класса, коридор первого этажа школы от помещений дошкольного учреждения) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.
- п. 2. Не исправны источники наружного противопожарного водоснабжения (не заполнен пожарных водоем у здания котельной, не организуются проверка работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
- п. 3. Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию общеобразовательного учреждения со всех сторон, шириной не менее 3,5 метров, с расстоянием от внутреннего края проезда до стены здания 5-8 метров.


■ нарушений не выявлено _____

■ Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание № 46/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «03» августа 2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор
МБОУ «Нижежуровская СОШ»
Доминицкая Л.И.
«03» августа 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, Е-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 46/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Нижежуравская основная общеобразовательная школа»

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Нижежуравская основная общеобразовательная школа»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору от «10» июля 2018 года № 46, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «12» июля 2018 г. по 14 ч. 00 мин. «03» августа 2018 г. дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Депутатовым Н.Д. проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижежуравская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу(ам): Ростовская область, Константиновский район, х. Нижежуравский, ул. Мира 16, совместно с директором МБОУ «Нижежуравская ООШ» Доминицкая Л.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не разделены между собой помещения различных классов функциональной пожарной опасности (чердачное помещение школы от учебного класса, коридор первого этажа школы от помещений дошкольного учреждения) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.151; СНИП 21-01-97* п. 7.4.	03.06.2019г.	

	опасности.		
2.	Не исправны источники наружного противопожарного водоснабжения (не заполнен пожарных водоем у здания котельной, не организуются проверка работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.55	03.06.2019г.
3.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию общеобразовательного учреждения со всех сторон, шириной не менее 3,5 метров, с расстоянием от внутреннего края проезда до стены здания 5-8 метров.	№123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4, ст. 151. п.1 ч.1 ст. 90; СП 4.13130.2013 п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9.	03.06.2019г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору) лейтенант внутренней службы Депутатов Н.Д.
«03» августа 2018г.

Предписание для исполнения получил:



Директор
МБОУ «Нижнежуровская ООШ»
Доминицкая Л.И.