



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском
районах

ул. Набережная 14, г. Цимлянск, Ростовская область, 347320 тел./факс (86391) 2-17-81
E-mail: туп40@zdonpac.ru <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 25.09.2024 г. №71

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском,
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Строковым Д.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижежуравская основная общеобразовательная школа» по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Нижежуравский, ул. Мира, 16.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита 18.09.2024 г. с 08 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. в МБОУ «Нижежуравская ООШ» были установлены следующие нарушения:

- в кабинете 2 класса из 7 потолочных светильников не работает 1, что является нарушением требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете 3 класса из 7 потолочных светильников не работает 1, что является нарушением требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете 4 класса из 7 потолочных светильников не работает 1, кроме этого лампа 1 светильника имеет другое светоизлучение, что является нарушением требований п.п. 2.8.5., 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете технологии из 8 потолочных светильников не работает 2, кроме этого лампы 3 светильников имеют другое светоизлучение, что является нарушением требований п.п. 2.8.5., 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете физики из 8 потолочных светильников не работает 5, что является нарушением требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете географии из 10 потолочных светильников не работают 3, что является нарушением требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете информатики из 7 потолочных светильников не работает 1, кроме этого лампа 1 светильника имеет другое светоизлучение, что является нарушением требований п.п. 2.8.5., 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете истории из 7 потолочных светильников не работает 1, что является нарушением требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете русского языка из 7 потолочных светильников не работает 4, кроме этого лампы 3 работающих светильников имеют разное светоизлучение, что является нарушением требований п.п. 2.8.5., 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете математики из 6 потолочных светильников не работают 5, что является нарушением требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете технологии на полу имеются дефекты отделки в виде отслоившейся и потертой краски (видны деревянные доски), что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999, п. 2.5.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинетах 4 класса, физики, химии, информатики, истории, русского языка учебные доски имеют нарушение целостности (потрескавшееся покрытие), окрашены краской вследствие чего не имеют темного антибликового покрытия, что является нарушением требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

При рассмотрении экспертного заключения №11.2-01/12325 от 19.09.2024г. Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Шахты установлено, что в кабинете 4 класса измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 124 лк; в кабинете 3 класса измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 110 лк; в кабинете 2 класса измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 116 лк.; в кабинете физики измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 159 лк.; в кабинете химии измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 104 лк.; в кабинете географии измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 129 лк.; в кабинете информатики измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 136 лк.; в кабинете истории измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 106 лк.; в кабинете русского языка измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 130 лк.; в кабинете математики измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 107 лк.; в кабинете технологии измеренный уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения ниже величины допустимого уровня на 118 лк.; вышеизложенное является нарушением требований раздела V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. в кабинетах 2, 3, 4 классов, кабинетах технологии, физики, географии, информатики, истории, русского языка, математики обеспечить работу всех потолочных светильников.

Срок: до 10.03.2025 г.

2. в кабинетах русского языка, информатики, технологии, 4 класса обеспечить лампами с одинаковым светоизлучением.

Срок: до 10.03.2025 г.

3. в кабинете технологии провести ремонт пола (устранить дефекты отслоившейся и потертой краски).

Срок: до 01.09.20245 г.

4. в кабинетах 4 класса, физики, химии, информатики, истории, русского языка провести замену старых учебных досок (с нарушением целостности покрытия) на доски, имеющие темное антибликовое покрытие.

Срок: до 01.09.2025 г.

5. в кабинетах 4, 3, 2 класса, кабинетах физики, химии, географии, информатики, истории, русского языка, математики, технологии, обеспечить уровень искусственной освещенности от источников света системы общего освещения в соответствии с требованиями табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», с проведением лабораторных испытаний (измерений).

Срок: до 10.03.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижежуравская основная общеобразовательная школа» по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Нижежуравский, ул. Мира, 16.

(наименование и адрес место нахождения юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная 14, тел./факс 8(86391)21781, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» марта 2025 г. и до «25» августа 2025 года, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

За непредоставление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах информации о ходе выполнения предписания наступает административная ответственность в соответствии со ст. 19.7 КРФ об АП.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренным Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Д.В. Строков

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » сентября 2024 г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: х. Нижежуравский ул. Мира, 16
Константиновский р-н РО 347262
пгмавка, schkola@mail.ru